



P. di L. PISTA DEI VENETI
ZONA PEREQUATA n.1
VARIANTE N.1 al PUA
 di iniziativa privata approvato con D.C.C. n. 75 del 22/09/08
RETE ACQUEDOTTO

aggiornato con Indicazioni AVS del 27/04/10
 aggiornato con Indicazioni AVS del 12/05/10

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB (A)
 D.G. n. 254 del 24/8/10 di Adozione

IL CAPO SERVIZIO
CONTRATTI E DELIBERAZIONI
 Patricia Felizzari

COMUNE DI SCHIO
 20 MAGGIO 2010
UFF. PROTOCOLLO

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB (D)
 D.C. n. 97 del 18/10/08 di Approvazione
 con protocollo n. 1108/08

IL CAPO SERVIZIO
CONTRATTI E DELIBERAZIONI
 Patricia Felizzari

AUTORIZZAZIONI

COMMITTENTI

CONSORZIO EDIFICATORIO "PERI"
 Sede: Via Lago di Lugano, 27
 36015 SCHIO (VI)
 Tel. 0445/576403 - Fax 0445/501752
 C.F. e P. IVA 03383170248

- V.I.A. Dell'era G.P. n. 87 del 04/03/08
- B.B.AA. Autorizzazione n. BA/0048/2007 del 24/10/07
- Consiglio Comunale Delibera n. 75 del 22/09/08
- Convenzione Atto 12/12/08 n. 180637
 Notaio dott. Giulio Carraro
- Permesso Costruire n.PC/0093/2009 del 12/05/2009
- Nulla Osta della Provincia Prot. n.60877/AMB del 11/08/09

Consortio PERI

PROGETTISTA

Dott. Ing. GionDomenico Cazzola
 Via Lago di Lugano n°27-36015 SCHIO (VI)
 Tel. 0445/576403 Fax. 0445/501752
 E-mail: cazzola713@ordine.ingegneri.vi.it

scala 1:1000

DICEMBRE 2010

AGG. LUGLIO 2010

B/11.vi.PUA

H:\Vie\20\PERI\PISTA DEI VENETI\PISTA DEI VENETI\PISTA DEI VENETI\RETE ACQUEDOTTO.dwg progettato da RIUARO Geom. Alessandro

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di riprodurlo anche parzialmente, e comunque renderlo noto a terzi e a ditte concorrenti senza nostra esplicita autorizzazione.

- LEGENDA RETE ACQUEDOTTO**
- Perimetro d'intervento
 - tubazione in acciaio S.S. esistente
 - tubo in acciaio pannelinato esternamente e rivestito internamente con malta cementizia centrifugata
 - tubo in Pead 100 Dn 32/63 per allaccio lotti
 - saracinesca corpo ovale cuneo gommati Dn 100/80 Pn 16
 - pozzetto 100x100 con saracinesca valvola a sfera
 - chiusino stradale in ghisa con valvola derivazione a squadra 2"x2" RACI
 - pozzetto in cls 120x120x120 per scarico di fondo
 - allaccio ai lotti da porre su nicchia recinzione
 - idrante 50+50+80 con stacco DN80
 - allaccio comunale da porre a terra su pozzetto

