



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Gruppo di lavoro PNRR

Schio, 28 febbraio 2023

Oggetto: Partecipazione al progetto per la rimozione delle barriere e la promozione dell'accessibilità del Museo Civico Palazzo Fogazzaro PNRR M1C3-3

Incontro 25 febbraio 2023

RELAZIONE GRUPPO 4

Moderatrice: Alessandra

Lista partecipanti: 7

- Centro di Cultura Elia Dalla Costa (Paola Stella Allais)
- Circolo Fotografico Scledense (Paolo Tomiello e Renzo Priante)
- Arte Oltre (Marco Zanrosso)
- Collezione Cibir-Gori (Alessandro Gori)
- Alessandro Neretti
- Comm. Schio Città Senza Barriere (Valerio Dellai)

La visita del gruppo al Palazzo è iniziata dall'ingresso in Piazza Falcone Borsellino, ci si è spostati nei bagni del piano rialzato, il sottotetto e infine il secondo piano (con visita alle sale espositive della mostra "Porte del Pasubio").

Il gruppo n. 4 ha individuato le problematiche che potrebbero sorgere in una situazione di emergenza in relazione ai vari elementi architettonici.

Il gruppo si è spostato in stanza 20 (secondo piano) per l'attività.

La nostra persona di riferimento è Marco, papà di 35 anni.

Visitando il museo in generale e in una situazione di emergenza, costretto a evacuare l'edificio, troverebbe i seguenti ostacoli:

Avendo il passeggino per la figlia più piccola Marco decide di parcheggiare in piazza Falcone

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Cultura • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Lidia Zocche

telefono: 0445 691461 • fax 0445 691446 • e-mail: cultura@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Borsellino ed entrare dal retro, perché ha le rampe, anche se molto inclinate, ma non è stato immediato l'accesso al museo, perché poco visibile. Ha poi dovuto aspettare per farsi aprire la porta, poco agevole.

La biglietteria era dalla parte opposta, sarebbe stato utile un cartello con l'indicazione BIGLIETTERIA. Anche lo scalino del bagno è stato un ostacolo con il passeggino, avendo l'altro figlio per mano.

Il figlio maggiore non aveva voglia di fare il giro di tutto il museo, ma non ha potuto lasciarlo da nessuna parte perché non esistono aree giochi e di intrattenimento per bambini.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Accoglienza non visibile dall'ingresso della Piazza	Biglietteria centrale tra i due ingressi cartello BIGLIETTERIA sopra il bancone o all'ingresso dalla piazza con freccia
Poco visibile l'accesso dalla Piazza	Indicazioni in piazza e in Via Pasini, nel sito web
Accessibilità porta d'ingresso dalla piazza, bisogna arretrare e farsi aprire appositamente	Sostituire tipologia di porta con apertura automatica
rampa posteriore troppo inclinata	Allungare le rampe per una minore pendenza (secondo le attuali norme vigenti: da 8% ridurre a 5%)
Siepe e albero centrale del giardino copre la visibilità dell'ingresso	Ripensare visivamente il giardino e valorizzare l'ingresso
Accoglienza non visibile all'ingresso dalla Piazza	Biglietteria centrale tra i due ingressi cartello BIGLIETTERIA sopra il bancone o all'ingresso dalla piazza con freccia
Indicazioni poco visibili per ascensore e bagni	Segnaletica per bagni e ascensore immediatamente visibile dagli ingressi
Scalino ingresso bagno	Possibile eliminazione o inserimento rampa
Mancanza aree per bambini	Area giochi/attesa per bambini e famiglie

Altri suggerimenti emersi:

- Ripensare radicalmente alla modifica dell'ingresso dalla Piazza (giardino all'italiana, rampe, porticati dalla piazza);
- Rendere omogenee le due entrate a livello di materiali e colori (anche gli elementi architettonici di Piazza Falcone Borsellino);
- Magazzino per gli allestimenti e le strutture/pannelli da riutilizzare;
- Evitare la luce posteriore sugli oggetti esposti perché disorienta gli ipovedenti;
- Ripensare lo spazio del sottotetto per le esposizioni e la raccolta Gori-Cibin in quanto sarebbe

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Cultura • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Lidia Zocche

telefono: 0445 691461 • fax 0445 691446 • e-mail: cultura@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

un luogo ideale per le esposizioni che valorizzerebbero anche l'aspetto architettonico e storico del palazzo (arcate, capriate, iscrizioni).

Emersa forte perplessità sulla collocazione degli uffici nel sottotetto, rispetto alla collocazione attuale, vista la carenza di luce naturale e l'impossibilità di realizzare partizioni tra uffici: anche se si dovesse aumentare moltissimo l'illuminazione artificiale o se ci fosse la possibilità di creare tunnel solari sulle falde del tetto.

Vista la funzione extra museo del Servizio Cultura, è stata proposta la collocazione presso una delle barchesse del palazzo per una migliore funzionalità del servizio agli utenti essendo facilmente raggiungibile, magari con la possibilità di creare spazi di accoglienza per i bambini e per laboratori a tema culturale.

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Cultura • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Lidia Zocche

telefono: 0445 691461 • fax 0445 691446 • e-mail: cultura@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net